

АКТ № 24

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

« 02 » декабря 2024 г.

Договор № _____ б/н от 14.06.2024

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): Чилингинов Михаил Константинович
должность, наименование организации, Ф.И.О.

ООО «УК «Вега»

отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) организации:

Рагозин Иван Борисович, Семейшев Александр Викторович
должность (ти), Ф.И.О.

ООО «НАШ ДОМ»

провела _____ периодическую _____ проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

вентиляционных

каналов в помещениях:

Жилого многоквартирного дома

(вентиляционных, дымовых)

указать наименование объекта,

назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: г. Серов, ул. Лобозов, 32

цель проверки: Пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

Бытовые газовые плиты (4 комфорки)

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	вент	ж/л		кухня	очищен	норматив	норматив

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см.

обеспечена

обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

для чистки

отсутствуют

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

соответствует

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

да

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта нет

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные

каналы в помещениях

Многоквартирный жилой дом

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

кухни

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации Под газ

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

Срок действия акта: 1 год

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

М.П.

подпись

Чилингинов М.К.

Ф.И.О.

дата

02.12.2024

Представитель (ли) организации:

М.П.

подпись

Рагозин И.Б.

Семейшев А.В.

02.12.2024

02.12.2024

Ответственный за газовое хозяйство:

подпись

Чилингинов М.К.

02.12.2024

Акт зарегистрирован:

Волокитин В.А.

должность, Ф.И.О.

02.12.24

дата

